

W S Z Y S C Y

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Plac wielofunkcyjny z niezbędną infrastrukturą– Etap I” .

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie typu kostki do wbudowania (np. beton, new holand i.tp). W opisie i rysunkach występuje wyłącznie że kostka grubości 8 cm bezfazowa szara. Typ kostki ma znaczenie w przypadku ceny zakupu.

Odp.: Kostka winna nawiązywać do tej którą została wyłożona na graniczącym z przedmiotową inwestycją placu – w załączeniu zdjęcie placu wyłożonego kostką. Przed zakupem materiału winien on zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w terenie.

**Pytanie nr 2**

W związku , że wykonywany będzie wyłącznie pierwszy etap inwestycji , który przebiega przez środek placu , proszę o podanie sposobu „zamknięcia ”powierzchni kostki. Brak zamknięcia spowoduje rozpadanie się nawierzchni z kostki i degradację wykonanej nawierzchni w pierwszym etapie do wykonania całego placu. Czy można zamknięcie pierwszego etapu wykonać z krawężników na leżąco na ławie betonowej ? Jeśli tak , to proszę o korektę przedmiaru robót.

Odp.: Wykonawca zobligowany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane przez siebie roboty, w związku z czym winien jest zabezpieczyć wykonaną w I etapie nawierzchnię przed rozpadaniem i degradacją. Zaproponowany sposób jest przez Zamawiającego akceptowalny.

Załączony do materiałów przetargowych przedmiar ma charakter pomocniczy i winien zostać przez Oferenta zweryfikowany. W przedmiarze znajdują się także pozycje dotyczące okrawężnikowania placu.

**Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Andrzej Dziuk**